



01  
**Elétrico Térreo**  
 Implantação  
 Área A Construir: 1.430,58 m<sup>2</sup>  
 Escala: 1/ 100

Rua Mario Linck

ACESSO PRINCIPAL

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A Distribuição Elétrica deverá ser feita de acordo com o projeto, com circuitos de acordo com os pontos lançados em planta. As especificações deveram seguir o Memorial Descritivo Elétrico.

### CONVENÇÕES

	Ponto de Luz Incandescente no Teto
	Ponto de Luz Fluorescente no Teto
	Ponto de Luz Direta Encaixada no Teto
	Luz no Centro do Pátio
	Refletores de Jardim
	Tomada Baixa Dupla a 0,30m do Piso Acabado
	Tomada Média a 1,10m do Piso Acabado
	Tomada Alta a 2,10m do Piso Acabado
	Interruptor Simples e Duplo
	Centro de Distribuição ( CD ) Para 12 Disjuntores

Obs: Fio não colado 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Eletroduto PVC rígido no forro e parede não colado 20mm

PROPRIETÁRIO  
 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

RESP. TÉCNICO  
 CLACI WANDSCHEER  
 ARO - CREA - RS 124705

CONCLUSÃO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL  
 RUA MARIO LINCK  
 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - RS

CONTEÚDO  
 1.430,58 m<sup>2</sup>

DATA  
 NOVENBRO / 2011

ESCALA  
 INDICADA

PROJETA  
 José Adriano - 99254850  
 www.projetoarquitetom.com

ARQ 01