

ANEXO "G"

MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS

1. DADOS DO PRÉDIO:

- 1.1 Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
1.2 Endereço: RUA MÁRIO LINK
1.3 Responsável Técnico: Eng. Civil e Segurança do Trabalho Orlando Glasenapp

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Localização da central: -----

2.2 - Capacidade/alimentação: -----

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. Das Baterias: (A/H) | b. Nº de baterias: |
| c. Do gerador: (KVA). | d. Tensão de saída: |
| e. Carga máxima admissível:(W) | f. Duração de funcionamento: |
| g. Localização: | |

2.3 - Luminárias:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. tipo e potência: (W) 110 W (bloco autônomo 2 x 55 W) | |
| b. Quantidade: 02 | c. Potência total: 220 (W) |

2.4 - Sinalização de Saídas:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. tipo e potência: (W) 16 W (bloco autônomo 2 x 8W) | |
| b. Quantidade : 04 | c. Potência total: 64 (W) |

2.5 - Simbologia e convenções:

- Observar NBR-10898.

3 - OBSERVAÇÕES: A localização da iluminação de emergência e sinalização de saídas conforme planta.

Carazinho, RS, 21 de Maio de 2012.

Orlando Glasenapp
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA/RS 102.384

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL

Ironi José Sebben
Prefeito Municipal

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. ORLANDO GLASENAPP