



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

LEGENDA PONTOS		
SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	02 und.	SUGESTÃO DE UNIDADE EVAPORADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
	02 und.	SUGESTÃO DE UNIDADE CONDENSADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
	02 und.	TOMADA ALTA A 2,60 DO PISO.
	15,60m	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm
	04 und.	CURVA 45
	04 und.	JOELHO 90
		CA - CAIXA DE AREIA COM GRELHA 15x15 cm - CAIXA DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

NOTAS:
 1 - MATERIAL:
 - TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: COBRE PARA GÁS ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA;
 - TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 25 mm
 2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
 3 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.



PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (RS)
 ENDEREÇO: AV. GAL. LOPES DE OLIVEIRA, BARRIO CENTRO, CEP 99523-000
 MUNICÍPIO - UF: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (RS)

PROPRIETÁRIO: ADIR GIACOMINI - PREFEITO MUNICIPAL
 RESP. TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL KELVIN WEBER
 AUTOR DO PROJETO: CAU

DLFO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	CLIMATIZAÇÃO PLANTA BAIXA		ECL
	REVISÃO R.00	ESCALA 1/50 DATA EMISSÃO AGOSTO/2015	